



บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : 2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้นที่ 8 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260

โทรศัพท์ : 66 (0) 2335 4537, 66 (0) 2335 4527, 66 (0) 2335 8277

SPECIFICATION

ชื่อผลิตภัณฑ์ : น้ำมันเตาเอ

รายการ	ข้อกำหนด	หน่วย	วิธีทดสอบ	มาตรฐาน	ค่าทดสอบ
1	ปริมาณกำมะถัน	%wt	ASTM D4294	<2.0	1.62
2	ความถ่วงจำเพาะ ณ อุณหภูมิ 15.6 °C	g/ml	ASTM D1298	<0.985	0.9452
3	ความหนืด ณ อุณหภูมิ 50 °C	cSt	ASTM D445	7-80	73.22
4	จุดวาบไฟ	°C	ASTM D93	>60	62.0
5	จุดไหลเท	°C	ASTM D6749	<24	-21
6	ปริมาณความร้อน	cal/g	ASTM D4868	>10,000	10,390
7	ปริมาณเถ้า	%wt	ASTM D482	<0.1	0.009
8	น้ำและตะกอน	%vol	ASTM D1796	<1.0	0.10

หมายเหตุ :

1. มาตรฐาน อ้างอิงจากประกาศของกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน